

Ontluchttingsprogramma (kort)

driven by knowledge

vrijdag 5 juli 2019

- Het ontluchttingsprogramma is een modus in de warmtepomp waarmee een aantal aangekoppelde onderdelen aangestuurd kunnen worden.
- Een van de eigenschappen van het ontluchttingsprogramma is dat deze altijd de prioriteit heeft,
- Tijdens dit programma zal de compressor, of andere warmte opwekkers **niet** actief worden.



1. Service
2. Instelling
3. Systeem ontluichten
4. Ontluchtingsmenu

| Afkorting: | Onderdeel: |
|------------------|---|
| HUP | CV zijdige pomp |
| ZUP | Extra CV zijdige pomp |
| BUP | Tapwater driewegklep |
| Ventilator BOSUP | Bronpomp / ventilator |
| MA1 | Mengklep 1 openen |
| MZ1 | Mengklep 1 sluiten |
| ZIP | Tapwater circulatiepomp |
| MA2 | Mengklep 2 openen |
| MZ2 | Mengklep 2 sluiten |
| SUP | Zwembad circulatiepomp |
| SLP | Solar pomp |
| FP2 | Potentiaalvrij contact menggroep 2 |
| FP3 | Potentiaalvrij contact menggroep 3 |
| MA3 | Mengklep 3 openen |
| MZ3 | Mengklep 3 sluiten |
| Looptijd | Maximale looptijd ontluchtingsprogramma |